



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Центрального района Санкт-Петербурга
191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 602-14-96

Предписание № 2-25-418/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга), 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 16, лит. Б. ИНН 7825014590 (полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

г. Санкт-Петербургу от 31 мая 2019 года № 2-25-418

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 19 июня по 02 июля 2019 года Ковалевой Екатериной Ренардовной инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена внеплановая проверка объекта защиты – здание общеобразовательного учреждения, расположенное по адресу: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 16, лит. Б.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с представителем ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга
Калиничева Татьяна Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м (проход к спортивному залу, лестничная клетка, при измерении 1,8 м)	п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч.3 ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 Свод правил СП 1.13130.2009	01.05.2020г	
2.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м (спортивный зал, лестничная клетка, подвал, при измерении 1,74 м	п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч.3 ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 Свод правил СП 1.13130.2009	01.05.2020г	

3.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м (спортивный зал, коридор, подвал, при измерении 1,75 м)	п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч.3 ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 Свод правил СП 1.13130.2009	01.05.2020г	
4.	Высота эвакуационного выхода из спортзала менее 1,9 м (при измерении 1,7 м)	п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч.3 ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 Свод правил СП 1.13130.2009	01.05.2020г	
5.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м (проход в подвал, лестничная клетка, при измерении 1,8 м)	п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч.3 ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 Свод правил СП 1.13130.2009	01.05.2020г	
6.	Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены непосредственно наружу, обособленными от общих лестничных клеток здания.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2020г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного Приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий ответственности объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска под-

тверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ; 3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента. При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ковалева Екатерина Ренардовна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 02 ” июля 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

Представитель ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга Калининцева Татьяна Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

“ 02 ” июля 20 19 г.

Калин
(подпись)