



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**Центрального района Санкт-Петербурга**

191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 602-14-96

Санкт-Петербург, ул. Советская, д. 50/3

02 июля 2019 г.

14 часов 30 минут

(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 2-25-418

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Рачинского Яна Владимировича от 31.05.2019 года № 2-25-420 была проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты: здание общеобразовательного учреждения, расположенное по адресу: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 16, лит. Б

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

**Наименования правообладателя объекта защиты:**

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга), 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 16, лит. Б. ИНН 7825014590;

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

**Даты и время проведения проверки:**

“ 19 ” июня 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.00 мин.

“ 02 ” июля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 0 ч.30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 1 час 30 минут

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Представитель ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга Калининчева Татьяна Михайловна

«10» часов « 00 » минут «19» июня 2019 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Ковалева Екатерина Ренардовна – инспектор ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: нет

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Представитель ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга Калининчева Татьяна Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы, ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Центрального района Санкт - Петербурга - правообладатели объекта защиты;

- проведены обследования объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 16, лит. Б

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о расчёте пожарного риска: нет

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м (проход к спортивному залу, лестничная клетка, при измерении 1,8 м)	п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч.3 ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 Свод правил СП 1.13130.2009	ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга
2.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м (спортивный зал, лестничная клетка, подвал, при измерении 1,74 м)	п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч.3 ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 Свод правил СП 1.13130.2009	ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга
3.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м (спортивный зал, коридор, подвал, при измерении 1,75 м)	п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч.3 ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 Свод правил СП 1.13130.2009	ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга
4.	Высота эвакуационного выхода из спортзала менее 1,9 м (при измерении 1,7 м)	п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч.3 ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 Свод правил СП 1.13130.2009	ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга
5.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м (проход в подвал, лестничная клетка, при измерении 1,8 м)	п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч.3 ст.4 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 Свод правил СП 1.13130.2009	ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга
6.	Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены непосредственно наружу, обособленными от общих лестничных клеток здания.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4, ст. 89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*Кач*

Отметка о применении технических средств:

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: нет
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз:
4. Фототаблица:
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: Пункты предписания могут быть выполнены при выделении финансирования на капитальной ремонт здания *Кач*
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: 2-25-418/1/1 от 02 июля 2019 года;
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ковалева Екатерина Ренардовна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 02 ” июля 20 19

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): Представитель ГБОУ СОШ №189 «Шанс» Центрального района Санкт-Петербурга Калининцева Татьяна Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 02 ” июля 20 19 г.

*Кач*  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)